

Информация о выполнении Предписания №152/1/1 от 31.05.2019

	Предписание Пожнадзора №152/1/1 от 31.05.2019г.	Выполнено/не выполнено	
МДОУ «Детский сад № 23»	<p>Допускается пребывание более 10 человек (по факту 15 человек) в помещениях относящихся к категории Ф1.1 с одним эвакуационным выходом группа №2 на втором этаже (по тех/паспорту позиции № 5,6,7,8,9,10,13,14,15).</p> <p>Допускается пребывание более 10 человек (по факту 20 человек) в помещениях относящихся к категории Ф1.1 с одним эвакуационным выходом группа №4 на втором этаже (по тех/паспорту позиции № 15,16,17,18,19,20,21).</p> <p>Соединительные линии СОУЭ не обеспечивают работоспособность в течении времени, необходимого для эвакуации людей.</p>	<p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p>	<p>По мере финансирования. Направлено письмо в Департамент, составлена смета и рабочий проект на монтаж системы</p>
	<p>Аппаратура АУПС и СОУЭ выпущены в 2007г., что превышает максимально допустимый срок эксплуатации данного оборудования.</p> <p>Установленная СОУЭ 2-го типа не соответствует требованиям (в связи с увеличением численности детей до 153 человек требуется СОУЭ 3-го типа).</p> <p>Во всех помещениях здания уровень звука СОУЭ не обеспечивает необходимый уровень звука.</p>	<p>Не выполнено</p> <p>Выполнено (в связи с уменьшением численности детей)</p> <p>Выполнено</p>	

Заведующий

О.П. Тепенина

